



L'ALLUMAGE SERA FRACTIONNE EN PLUSIEURS NIVEAUX D'ECLAIREMENT SUIVANT LE PRINCIPE SUIVANT :

Salle annexe :
 * Circuit A1 : Niveau d'éclairage 150 lux pour le nettoyage / entretien.
 * Circuit A2 : Niveau d'éclairage 300 lux pour le niveau d'éclairage général

L'ALLUMAGE SERA FRACTIONNE EN PLUSIEURS NIVEAUX D'ECLAIREMENT SUIVANT LE PRINCIPE SUIVANT :

Zone multisports :
 * Circuit S1 : Niveau d'éclairage 150 lux pour le nettoyage / entretien.
 * Circuits S1+S2 : Niveau d'éclairage 300 lux pour le niveau d'éclairage général entraînement.
 * Circuits S1+S2+S3 : Niveau d'éclairage 500 lux pour le niveau d'éclairage général compétition.

ECLAIRAGE DEPUIS BOITE A BOUTON B.B1 :

- * CIRCUITS A1 et A2 : Salle annexe
- * CIRCUITS A3, A4 et A5 : Zone d'accueil

Eclairage salle multisports :

- * CIRCUITS S1 : 150 lux d'éclairage (circuit ménage)
- * CIRCUITS S1+S2 : 300 lux d'éclairage
- * CIRCUITS S1+S2+S3 : 500 lux d'éclairage

Notes :
Remontée le long du mur pour alimentation éclairage de la salle

Notes :
Hauteur de feu de tous les luminaires : 8m
Ils seront fixés sur une poutre métallique prévu au lot structure.

Notes :
3 Pdc asservis pour sonorisation mobile

Notes :
3 Pdc asservis pour sonorisation mobile

Légende Courants Forts & Courants Faibles			
Eclairage intérieur			
Type 1 - Luminaire étanche 1x43W		Boite à bouton avec commande	
Type 2 - Spot encastré 12W LED		PC 10/16A - PC à hauteur	
Type 3 - Spot encastré 12W LED IP54		Chemin de câble CFO	
Type 4 - Spot encastré 22W LED IP54		Andri d'urgence général	
Type 5 - Spot encastré 29W LED		Alimentation divers	
Type 6 - Luminaire encastré 3x12W		TGBT	
Type 7 - Luminaire suspendu 32W LED		Équipement incendie	
Type 8 - Hublot 22W LED		Sirene incendie + message + flash	
Type 9 - Spot encastré IP65 14W LED		Détecteur manuel	
Type 10 - Projecteur extérieur 100W LED		Boitier de descente/rampe de portes	
Eclairage spécifique		Contrôle d'accès / intrusion	
Type 1 - Projecteur 400W Inductif Métallique Asymétrique		Lecteur de badge contrôle d'accès autonome	
Type 2 - Projecteur 190W LED		Boitier porte de sortie	
Eclairage de sécurité		Centrale contrôle d'accès	
BAES 45m		Sirene intrusion	
BAES 45m aranche		Détecteur intrusion	
BAES Aranche 300m		Détecteur intrusion longue portée	
Élec. planche 2000m		Téléphone	
BAP1		Plan R40 (plan 04. direct)	
Appareillage / Infrastructure de distribution			
Interrupteur va et vient			
Interrupteur SA - Va et Vient réglage luminosité			
Détecteur éclairage 300° encastré			
Détecteur éclairage 200° apparent			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

0 Octobre 2015 Diffusion initiale sur plan architecte du 15/09/2015 P.P

Indice Date Modifications: Dessin

MAITRE D'OUVRAGE :
COMMUNE DE SAINT MAURICE EN GOURGOIS
 6 rue du 19 mars 1962
 42240 ST MAURICE EN GOURGOIS
 Tel : +33 4 77 50 30 12
 Fax : +33 4 77 50 38 18

MANDATAIRE M.O.E. :
ATELIERS DAVID FARGETTE
 1, Place du Clauzel
 43000 LE PUY EN VELAY
 Tel : +33 4 71 09 46 83
 Fax : +33 9 71 70 55 27

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS SAINT MAURICE EN GOURGOIS (42)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**PLAN RDC
 ELECTRICITE COURANTS FORTS &
 COURANTS FAIBLES**



KEO FLUIDES
 3, Rue Claude ODDE - CS 10826
 42952 SAINT-ETIENNE CEDEX1

T +33 477 434 700
 F +33 477 434 729
 www.keo-ingenierie.fr

14078
 Octobre 2015
 ECHELLE 1/100ème